

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способамитерриторий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район сл. Белая ул.
Полевая

место составления

от 02 апреля 2024г. время 10.00

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля»с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района"Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование объекта*	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное
----	-----------------------	--

		Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
2.	адрес местонахождения	307910Курская область Беловский район сл. Белая ул. Полевая
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное
Коммунальное Хозяйство "Беловского района"

ОКПО 11101849

ИНН 4601005402

ОГРН 1154623010178

р/счет

адрес предприятия (организации) 307910Курская область Беловский район сл. Белая, ул. Советская д. 1

Осмотр начат "02" апреля 2024г. в "9" ч. "50" мин.

Осмотр окончен "02" апреля 2024г. в "10" ч. "00" мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие --

дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании обоснованию границ ЗСО --- скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутствует программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических

нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵: возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

02 апреля 2024г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район сл. Белая ул.
Юбилейная

от 02 апреля 2024г. время 9.40

место составления

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района" Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1. Наименование объекта*

Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное

		Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
2.	адрес местонахождения	307910 Курская область Беловский район сл. Белая ул. Юбилейная
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
ОКПО	11101849
ИНН	4601005402
ОГРН	1154623010178
р/счет	
адрес предприятия (организации)	307910 Курская область Беловский район сл. Белая, ул. Советская д. 1

Осмотр начат " 02 " апреля 2024г. в " 9 " ч. " 30 " мин.

Осмотр окончен " 02 " апреля 2024г. в " 9 " ч. " 40 " мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие -- дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании обосновании границ ЗСО --- скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутствует программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵ возникновении на объектах и

сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

Контролируемое лицо (представитель
контролируемого лица)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

02 апреля 2024г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район сл. Белая ул.
Южная

место составления

от 02 апреля 2024г. время 10.20

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района" Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1. Наименование объекта*

Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное

		Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
2.	адрес местонахождения	307910Курская область Беловский район сл. Белая ул. Южная
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
ОКПО	11101849
ИНН	4601005402
ОГРН	1154623010178
р/счет	
адрес предприятия (организации)	307910Курская область Беловский район сл.Белая, ул.Советская д.1

Осмотр начат " 02 " апреля 2024г. в " 10 " ч. " 10 " мин.

Осмотр окончен "02 " апреля 2024г. в " 10 " ч. "20 " мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие -- дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании обосновании границ ЗСО --- скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутствует программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵ возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые

приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

Контролируемое лицо (представитель
контролируемого лица)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024 г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

02 апреля 2024 г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

02 апреля 2024 г.

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024 г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район с. Белица

место составления

от 03 апреля 2024г. время 09.30

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля»с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района" Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование объекта*	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
----	-----------------------	--

2.	адрес местонахождения	307906Курская область Беловский район с. Белица
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное
Коммунальное Хозяйство "Беловского района"

ОКПО 11101849

ИНН 4601005402

ОГРН 1154623010178

р/счет

адрес предприятия (организации) 307910Курская область Беловский район сл.Белая, ул.Советская д.1

Осмотр начат "03" апреля 2024г. в "09" ч. "20" мин.

Осмотр окончен "03" апреля 2024г. в "09" ч. "30" мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие -- скважина не ограждена дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источн водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы дол быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектирован обосновании границ ЗСО --- .скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требовани содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой во; питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуат; производственных, общественных помещений, организации и проведению санита противозидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствук субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, дол осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля каче питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществл производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутст программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противозидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵ возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и

условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

Контролируемое лицо (представитель
контролируемого лица)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

03 апреля 2024г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способамитерриторий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район с. Бобрава,
ул. Килилевка

место составления

от 02 апреля 2024г. время 14.10

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля»с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района"Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование объекта*	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное
----	-----------------------	--

		Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
2.	адрес местонахождения	307931 Курская область Беловский район с. Бобрава, ул. Кисилевкаа
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
ОКПО	11101849
ИНН	4601005402
ОГРН	1154623010178
р/счет	
адрес предприятия (организации)	307910 Курская область Беловский район сл.Белая, ул.Советская д.1

Осмотр начат " 02 " апреля 2024г. в " 14 " ч. " 00 " мин.

Осмотр окончен " 02 " апреля 2024г. в " 14 " ч. " 10 " мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие -- дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании обосновании границ ЗСО --- скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутствует программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵ возникновении на объектах и

сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

Контролируемое лицо (представитель
контролируемого лица)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

02 апреля 2024г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район с. Гирьи, ул.
Полевая

место составления

от 03 апреля 2024г. время 10.00

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района" Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование объекта*	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное
----	-----------------------	--

		Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
2.	адрес местонахождения	307900Курская область Беловский район с. Гирьи, ул. Полевая
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
ОКПО	11101849
ИНН	4601005402
ОГРН	1154623010178
р/счет	
адрес предприятия (организации)	307910Курская область Беловский район сл.Белая, ул.Советская д.1

Осмотр начат "_03_" апреля_2024г. в "_9_" ч. "_50_" мин.

Осмотр окончен "03_"_апреля_____2024г. в "_10_" ч. "00_" мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие -- дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании обосновании границ ЗСО --- скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутствует программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵ возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые

приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

Контролируемое лицо (представитель
контролируемого лица)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024 г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

03 апреля 2024 г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

03 апреля 2024 г.

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024 г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район с. Долгие
Буды

место составления

от 02 апреля 2024г. время 12.00

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района" Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование объекта*	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное
----	-----------------------	--

		Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
2.	адрес местонахождения	307923 Курская область Беловский район с. Долгие Буды
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование _ Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное
Коммунальное Хозяйство "Беловского района"

ОКПО 11101849

ИНН 4601005402

ОГРН 1154623010178

р/счет

адрес предприятия (организации) 307910 Курская область Беловский район сл.Белая, ул.Советская д.1

Осмотр начат " 02 " апреля 2024г. в " 11 " ч. " 45 " мин.

Осмотр окончен " 02 " апреля 2024г. в " 12 " ч. " 00 " мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие -- дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источн водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы дол быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектирован обосновании границ ЗСО --- .скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требовани содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой во питьевого водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуати производственных, общественных помещений, организации и проведению санита противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйству субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, дол осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля каче питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществл производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутст программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевого водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵: возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые

приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

Контролируемое лицо (представитель
контролируемого лица)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

02 апреля 2024г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способамитерриторий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район д.
Лошаковка

от 02 апреля 2024г. время 10.30

место составления

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля»с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района"Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование объекта*	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное
----	-----------------------	--

		Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
2.	адрес местонахождения	307910 Курская область Беловский район д. Лошаковка
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
ОКПО	11101849
ИНН	4601005402
ОГРН	1154623010178
р/счет	
адрес предприятия (организации)	307910 Курская область Беловский район д. Лошаковка

Осмотр начат "02" апреля 2024г. в "10" ч. "30" мин.

Осмотр окончен "02" апреля 2024г. в "10" ч. "45" мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие-- дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источн водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы дол быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектирован обосновании границ ЗСО --- .скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требовани содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой во, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата производственных, общественных помещений, организации и проведению санита противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствук субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, дол осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля каче питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществл производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутст программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵ возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые

приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

Не представлена документация о промывке и дезинфекции реконструируемых систем водоснабжения сооружений, после пуска в эксплуатацию, с обязательным контролем качества и безопасности питьевой воды.

Не ведется журнал регистрации актов проведения промывки и дезинфекции водопроводных сооружений и сети

На эксплуатируемые скважины нет технических паспортов, где должны быть указаны: гидрогеологическая характеристика используемого водоносного горизонта.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товарах) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

Свиридов А.А.

02 марта 2024г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

02 апреля 2024г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

02 марта 2024г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

02 апреля 2024г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способамитерриторий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район
с.Мокрушено

место составления

от 03 апреля 2024г. время 14:10

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля»с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района"Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1. Наименование объекта*

Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное

		Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
2.	адрес местонахождения	307915 Курская область Беловский район с.Мокрушено
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
ОКПО	11101849
ИНН	4601005402
ОГРН	1154623010178
р/счет	
адрес предприятия (организации)	307910 Курская область Беловский район сл.Белая ул. Советская д.1

Осмотр начат "03" апреля 2024г. в "14" ч. "00" мин.

Осмотр окончен "03" апреля 2024г. в "14" ч. "10" мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие-- дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источн водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы дол быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектирован обосновании границ ЗСО --- .скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требовани содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой во питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа производственных, общественных помещений, организации и проведению санита противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйству субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, дол осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля каче питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществл производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутст программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵ возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые

приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

Не представлена документация о промывке и дезинфекции реконструируемых систем водоснабжен сооружений ,после пуска в эксплуатацию, с обязательным контролем качества и безопасности пить воды.

Не ведется журнал регистрации актов проведения промывки и дезинфекции водопровод сооружений и сети

На эксплуатируемые скважины нет технических паспортов, где должны быть указаны: гидрогеологическая характеристика используемого водоносного горизонта.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

03 апреля 2024г.

Участвовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способамитерриторий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район с.Песчаное

место составления

от 03 апреля 2024г. время 12:40

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля»с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района"Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование объекта*	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
----	-----------------------	--

2.	адрес местонахождения	307925 Курская область Беловский район с.Песчаное
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное
Коммунальное Хозяйство "Беловского района"

ОКПО 11101849

ИНН 4601005402

ОГРН 1154623010178

р/счет

адрес предприятия (организации) 307910 Курская область Беловский район сл.Белая ул. Советская д.1

Осмотр начат "03" апреля 2024г. в "12" ч. "20" мин.

Осмотр окончен "03" апреля 2024г. в "12" ч. "40" мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие-- дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источн водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы дол быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектирован обосновании границ ЗСО --- .скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требовани содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой во; питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуат; производственных, общественных помещений, организации и проведению санита; противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствук субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, дол осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля каче питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществл производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутст программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵: возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и

условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

Не представлена документация о промывке и дезинфекции реконструируемых систем водоснабжения сооружений, после пуска в эксплуатацию, с обязательным контролем качества и безопасности питьевой воды.

Не ведется журнал регистрации актов проведения промывки и дезинфекции водопроводных сооружений и сети

На эксплуатируемые скважины нет технических паспортов, где должны быть указаны: гидрогеологическая характеристика используемого водоносного горизонта.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

03 апреля 2024г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

Мероприятие по КНМ 46240041000107326863 / 2024064076 от 21.08.2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в



едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Курской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
К. Либкнехта ул., д.34, г. Суджа, Курская область, 307800
тел. (47143) 2-16-38 E-mail: totusudga@yandex.ru www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739, ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

ПРОТОКОЛОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без
разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными
способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для профилактического
мероприятия

Курская область Беловский район п.Коммунар

место составления

от 03 апреля 2024г. время 15:40

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Шаралапов
Николай Евгеньевич (Курская область г. Суджа ул. К. Либкнехта д.34 8-471-43 2-16-38)

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» с участием представителя контролируемого лица директора
Муниципального Унитарного Предприятия Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского
района" Свиридова Анатолия Андреевича

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений (водозаборные сооружения, сопроводительных документов на
дезинфицирующие средства, медицинских книжек сотрудников, документов по медицинскому
обслуживанию, договоров на проведение дератизации и дезинсекции, утилизации твердых коммунальных
отходов).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование объекта*	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"

2.	адрес местонахождения	307921 Курская область Беловский район п.Коммунар
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	36.00

находящихся по адресу:

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование	Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищное Коммунальное Хозяйство "Беловского района"
ОКПО	11101849
ИНН	4601005402
ОГРН	1154623010178
р/счет	
адрес предприятия (организации)	307910 Курская область Беловский район сл.Белая ул. Советская д.1

Осмотр начат " 03 " апреля 2024г. в " 15 " ч. " 30 " мин.

Осмотр окончен "03 " апреля 2024г. в " 15 " ч. " 40 " мин.

В нарушение пункта 3.2.1.1 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие-- дорожки к сооружениям скважины не имеют твердого покрытия

В нарушение пункта 3.2.1.5 Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источн водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" согласно которому все водозаборы дол быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектирован обосновании границ ЗСО --- .скважина не оборудована контрольно-измерительными приборами. В нарушение пункта 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требовани содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой во, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуат: производственных, общественных помещений, организации и проведению санита противозэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствук субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, дол осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля каче питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществл производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды отсутст программа производственного контроля

В нарушение пункта 78 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противозэпидемических (профилактических) мероприятий" согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о³⁵:возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и

условий водоснабжения населения – информирование об аварийных ситуациях не проводится

Не представлена документация о промывке и дезинфекции реконструируемых систем водоснабжения сооружений, после пуска в эксплуатацию, с обязательным контролем качества и безопасности питьевой воды.

Не ведется журнал регистрации актов проведения промывки и дезинфекции водопроводных сооружений и сети

На эксплуатируемые скважины нет технических паспортов, где должны быть указаны: гидрогеологическая характеристика используемого водоносного горизонта.

(указываются сведения об осматриваемых территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товарах) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

подпись лица, составившего протокол

Шаралапов Н.Е.

03 апреля 2024г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)

Свиридов А.А.

03 апреля 2024г.